



VKF Anerkennung Nr. 26660

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen
Produkt LÜFTUNGSBEKLEIDUNG PROMATECT-AD, KONSTR. 471, EI90

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungsleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-AD (40mm, ca. 490kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10mm).
Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1250mm x 1000mm

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen MPA NRW, Erwite: PB '210005866-03' (08.06.2011), PB '210005866-04' (20.07.2011), PB '210005866-05' (21.07.2011); IBS, Linz: KB '10030902-Rev2' (07.01.2019); Hersteller: Schreiben 'Declaration' (11.01.2016)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 30.06.2021
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEAJ N° 26660

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit LÜFTUNGSBEKLEIDUNG PROMATECT-AD, KONSTR. 471, EI90

Description Revêtement de conduits de ventilation horizontaux et verticaux, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-AD (40mm, env. 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm).
Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm

Utilisation Fixation selon indication du requérant

Documentation MPA NRW, Erwitte: RE '210005866-03' (08.06.2011), RE '210005866-04' (20.07.2011), RE '210005866-05' (21.07.2011); IBS, Linz: RC '10030902-Rev2' (07.01.2019); Hersteller: Courrier 'Declaration' (11.01.2016)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 30.06.2021

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher