



## VKF Technische Auskunft Nr. 26877

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 801 - Entrauchungsleitungen

**Produkt** PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 Entrauchungsleitungen, selbstständig

**Beschreibung** PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 selbstständig aus 40mm PROMATEC®-AD Platten  
469.5kg/m<sup>3</sup>. Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung. Ausführung eckig, vierseitig.  
Abmessung max. 1800mm x 1000mm,  
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

**Anwendung** Für den Einbau in Mehrfachabschnitten  
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier  
ausgewiesenen Leistungskriterien

**Unterlagen** IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 12121703-KB' (23.01.2013); Fires, Batizovce:  
Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); Efectis France, Mazierès-lès-Metz:  
Prüfbericht 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)

**Prüfbestimmungen** EN 12101-7, EN 1366-8

**Beurteilung** Klassifizierung EI 90 (ve-ho) S1500multi

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 07.05.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



## Renseignement technique AEAJ N° 26877

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 801 - Conduits de désenfumage

**Produit** PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 Entrauchungsleitungen, selbstständig

**Description** PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 autonomes en Plaques 40mm PROMATEC®-AD 469.5kg/m<sup>3</sup>. Conduit de désenfumage horizontal et verticaux finition carrée, des quatre côtés.  
Dimensions max. 1800mm x 1000mm,  
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

**Utilisation** Pour l'installation dans des plusieurs sections.  
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de performance mentionnés ici.

**Documentation** IBS, Linz: Rapport de classification 'Nr. 12121703-KB' (23.01.2013); Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'Nr. FIRES-FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Rapport d'essai 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)

**Conditions d'essai** EN 12101-7, EN 1366-8

**Appréciation** Classification EI 90 (ve-ho) S1500multi

**Durée de validité** 31.12.2026

**Date d'édition** 07.05.2021

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy