

VKF Technische Auskunft Nr. 26877

Gruppe 801	Entrauchungsleitungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 Entrauchungsleitungen, selbstständig	
Beschrieb	PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 selbstständig aus 40mm PROMATEC®-AD Platten 469.5kg/m³. Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung. Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1800mm x 1000mm, Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa	
Anwendung	Für den Einbau in Mehrfachabschnitten Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien	
Unterlagen	IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 12121703-KB' (23.01.2013); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); Efectis France, Mazierès-lès- Metz: Prüfbericht 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)	
Prüfbestimmungen	EN 12101-7, EN 1366-8	
Beurteilung	Klassifizierung:	EI 90 (ve-ho) S1500multi
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo
Marcel Rumo

Roland Julmy
Roland Julmy

Renseignement technique AEAI n° 26877

Groupe 801	Conduits de désenfumage	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 Entrauchungsleitungen, selbstständig	
Description	PROMATECT-AD Konstr-Nr. 475 autonomes en Plaques 40mm PROMATEC®-AD 469.5kg/m³. Conduit de désenfumage horizontaux et verticaux finition carrée, des quatre côtés. Dimensions max. 1800mm x 1000mm, Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa	
Utilisation	Pour l'installation dans des plusieurs sections. Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de performance mentionnés ici.	
Documentation	IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 12121703-KB' (23.01.2013); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); Efectis France, Mazières-lès- Metz: Prüfbericht 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)	
Conditions d'essai	EN 12101-7, EN 1366-8	
Appréciation	Classification:	EI 90 (ve-ho) S1500multi
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	15.09.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	-	autorités cantonales de protection incendie


 Marcel Rumo


 Roland Julmy
