



VKF Technische Auskunft Nr. 26882

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 801 - Entrauchungsleitungen

Produkt PROMATECT-LS Konstr-Nr. 477, Entrauchungsleitungen EI90, selbstständig

Beschreibung PROMATECT-LS Konstr-Nr. 477 horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI90, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (1x 40mm, 490kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm), Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1250mm x 1000mm,
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

Anwendung Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2401/031/16-MPA BS' (02.06.2016), Prüfbericht 'Nr. 3064/501/11' (20.01.2012)

Prüfbestimmungen EN 12101-7, EN 1366-8

Beurteilung Klassifizierung EI 90 (ve-ho) S1500multi

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 07.05.2021
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Renseignement technique AEAJ N° 26882

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 801 - Conduits de désenfumage

Produit PROMATECT-LS Konstr-Nr. 477, Entrauchungsleitungen EI90, selbstständig

Description PROMATECT-LS Konstr-Nr. 477 conduit de désenfumage EI90 horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (1x 40mm, 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm), finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de performance mentionnés ici.

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport de classification 'Nr. K-2401/031/16-MPA BS' (02.06.2016), Rapport d'essai 'Nr. 3064/501/11' (20.01.2012)

Conditions d'essai EN 12101-7, EN 1366-8

Appréciation Classification EI 90 (ve-ho) S1500multi

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 07.05.2021

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy