



VKF Anerkennung Nr. 26905

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen
Produkt LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-LS, EI 90, SELBSTSTÄNDIG

Beschreibung Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (40mm, 490kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm).
Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1250mm x 1000mm

Anwendung Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers.

Unterlagen MPA, Braunschweig: PB '3718/497/08' (25.11.2008), PB '3219/988/08' (04.11.2010), PB '2400/287/15' (14.12.2015), PB '2401/045/16' (06.06.2016), KB '2401/027/16-MPA BS' (02.06.2016)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 30.06.2021
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEAI N° 26905

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-LS, EI 90, SELBSTSTÄNDIG

Description Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (40mm, 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm).
Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm

Utilisation Fixation selon indications du requérant.

Documentation MPA, Braunschweig: RE '3718/497/08' (25.11.2008), RE '3219/988/08' (04.11.2010), RE '2400/287/15' (14.12.2015), RE '2401/045/16' (06.06.2016), RC '2401/027/16-MPA BS' (02.06.2016)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 30.06.2021

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher