

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26905

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-LS, EI 90, selbstständig	
Beschrieb	Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (1x 40mm, 490kg/m ³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm), Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.	
Anwendung	Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers.	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. 2401/027/16-MPA BS' (02.06.2016), Prüfbericht 'Nr. 3718/497/08 - PK' (25.11.2008), Prüfbericht 'Nr. 3219/988/08' (04.11.2010), Prüfbericht 'Nr. 2400/287/15' (14.12.2015), Prüfbericht 'Nr. 2401/045/16' (06.06.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	

P. Vogel

Patrik Vogel

P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger



**Attestation d'utilisation AEA I n° 26905**

Groupe 501	Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-LS, EI 90, selbstständig
Description	Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (1x 40mm, 490kg/m ³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm), finition carrée, des quatre côtés. Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Utilisation	Fixation selon indications du requérant.
Documentation	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. 2401/027/16-MPA BS' (02.06.2016), Prüfbericht 'Nr. 3718/497/08 - PK' (25.11.2008), Prüfbericht 'Nr. 3219/988/08' (04.11.2010), Prüfbericht 'Nr. 2400/287/15' (14.12.2015), Prüfbericht 'Nr. 2401/045/16' (06.06.2016)
Conditions d'essai	EN 1366-1, EN 13501-3
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 90 (ve ho i↔o) -S
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Patrik Vogel

Patric Nyffenegger

