



VKF Anerkennung Nr. 27742

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

Produkt PROMAT-KLEBER K84

Beschreibung Klebstoff aus Wasserglas und mineralischen Füllstoffen, RD=1700kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '231008' (08.05.2023), Prüfbericht '231010' (20.07.2023),
Klassifizierungsbericht '233944' (20.07.2023)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Reconnaissance AEA1 N° 27742

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 171 - Colles, joints d'étanchéité

Produit ADHÉSIF K84-PROMAT

Description Colle à base de charge minérales et de silicate de sodium, PS=1700kg/m3

Utilisation RF1

Documentation MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '231008' (08.05.2023), Rapport d'essai '231010' (20.07.2023), Rapport de classification '233944' (20.07.2023)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 02.11.2023

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler