



## VKF Anerkennung Nr. 30049

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen  
**Produkt** LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-L500, KONSTR. 472-5, SELBSTSTÄNDIG

**Beschreibung** Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-L500 (D=25mm, RD=490kg/m<sup>3</sup>). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max.: 1250mm x 1000mm

**Anwendung** Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

**Unterlagen** Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-122-06-AUNE' (10.05.2011), PB 'FIRES-FR-120-06-AUNE' (10.05.2011), PB 'FIRES-FR-006-14-AUNE' (29.01.2014); PAVUS, Prag: PB 'PR-01.02.098' (16.11.2001); CTICM, Maizières-les-Metz: PB '05-H-336' (17.11.2005), PB '05-H-373' (16.12.2005); IBS, Linz: KB '317060106-A' (22.12.2017)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-1, EN 13501-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 02.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



## Reconnaissance AEAJ N° 30049

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit** CONDUIT DU VENTILATION, PROMATECT-L500, CONSTR. 472-5, AUTONOME

**Description** Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-L500 (E=25mm, PS=490kg/m<sup>3</sup>). Joints recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm).  
Finition carrée, des quatre côtés.  
Dimensions max.: 1250mm x 1000mm

**Utilisation** Fixation selon indication du requérant

**Documentation** Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-122-06-AUNE' (10.05.2011), RE 'FIRES-FR-120-06-AUNE' (10.05.2011), RE 'FIRES-FR-006-14-AUNE' (29.01.2014); PAVUS, Prag: RE 'PR-01.02.098' (16.11.2001); CTICM, Maizières-les-Metz: RE '05-H-336' (17.11.2005), RE '05-H-373' (16.12.2005); IBS, Linz: RC '317060106-A' (22.12.2017)

**Conditions d'essai** EN 1366-1, EN 13501-3

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI 30 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité** 31.12.2028

**Date d'édition** 02.03.2023

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher