

VKF Anerkennung Nr. 30049

Gesuchsteller

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach-Sulz
Schweiz

Hersteller

Promat AG
8545 Rickenbach-Sulz
Schweiz

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-L500, KONSTR. 472-5, selbstständig

Beschrieb

Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-L500 (25mm, ca. 490kg/m³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 317060106-A' (22.12.2017); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-120-06-AUNE' (10.05.2011), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-122-06-AUNE' (10.05.2011), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-006-14-AUNE' (29.01.2014); CTICM, Maizières-les-Metz: Prüfbericht 'Nr. 05-H-336' (17.11.2005), Prüfbericht 'Nr. 05-H-373' (16.12.2005); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Nr. PR-01.02.098' (16.11.2001)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse

EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2023


Ausstelldatum

23.05.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Patrik Vogel



Roland Julmy



Reconnaissance AEAI N° 30049

Demandeur

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach-Sulz
Schweiz

Fabricant

Promat AG
8545 Rickenbach-Sulz
Schweiz

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-L500, KONSTR. 472-5, selbstständig

Description

Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-L500 (25mm, env. 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm). Finition carrée, des quatre côtés. Dimensions max. 1250mm x 1000mm.

Utilisation

Fixation selon indication du requérant

Documentation

IBS, Linz: Rapport de classification 'Nr. 317060106-A' (22.12.2017); Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'Nr. FIRES-FR-120-06-AUNE' (10.05.2011), Rapport d'essai 'Nr. FIRES-FR-122-06-AUNE' (10.05.2011), Rapport d'essai 'Nr. FIRES-FR-006-14-AUNE' (29.01.2014); CTICM, Maizières-les-Metz: Rapport d'essai 'Nr. 05-H-336' (17.11.2005), Rapport d'essai 'Nr. 05-H-373' (16.12.2005); PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Nr. PR-01.02.098' (16.11.2001)

Conditions d'essai

EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation

Classe de résistance au feu

EI 30 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

23.05.2018

Remplace l'attestation du -

Organisme de reconnaissance des

autorités cantonales de protection incendie

P. Vogel

Patrik Vogel

R. Julmy

Roland Julmy

