



VKF Technische Auskunft Nr. 30491

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 801 - Entrauchungsleitungen
Produkt PROMATECT-L500, ENTRAUCHUNGSLEITUNGEN EI 30

Beschreibung Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI30, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-L500 (25mm, 490kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm), Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1250mm x 1000mm,
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +500 Pa

Anwendung Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-FR-152-08-AUNE' (12.12.2006); IBS, Linz: Klassifizierungsbericht '317060105-A' (06.09.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-475-5/2019' (06.05.2019); MPA BS, Braunschweig: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0606' (05.08.2022)

Prüfbestimmungen EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

Beurteilung Klassifizierung EI 30 (ve-ho) S1000multi

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Renseignement technique AEAJ N° 30491

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 801 - Conduits de désenfumage
Produit PROMATECT-L500, CONDUITS DE DÉSENFUMAGE EI 30

Description Conduit de désenfumage EI30 horizontal et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-L500 (25mm, 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm), finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Pression d'exploitation : -1000 Pa/ +500 Pa

Utilisation Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de performance mentionnés ici.

Documentation Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-FR-152-08-AUNE' (12.12.2006); IBS, Linz: Rapport de classification '317060105-A' (06.09.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-475-5/2019' (06.05.2019); MPA BS, Braunschweig: Certificat de constance des performances '0761-CPR-0606' (05.08.2022)

Conditions d'essai EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

Appréciation Classification EI 30 (ve-ho) S1000multi

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 02.03.2023
Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy