



VKF Anerkennung Nr. 30899

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Platten

Produkt PROMATECT-XS

Beschreibung Gipsfaserplatte aus Gips und Glasfasern (RD=880kg/m³), beidseitig mit Glasfaser-Vlies beschichtet (MA=340g/m²), D≥12.5mm

Anwendung RF1

Unterlagen Warringtonfire, Gent: Prüfbericht '18451A' (08.02.2018), Prüfbericht '18451B' (08.02.2018), Klassifizierungsbericht '18451C' (08.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 18.12.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 30899

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

121 - Plaques

Produit

PROMATECT-XS

Description

Plaque de fibres de plâtre en plâtre et fibres de verre (PS=880kg/m³), recouvert des deux côtés de voile en fibres de verre (MA=340g/m²), D≥12.5mm

Utilisation

RF1

Documentation

Warringtonfire, Gent: Rapport d'essai '18451A' (08.02.2018), Rapport d'essai '18451B' (08.02.2018), Rapport de classification '18451C' (08.02.2018)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

18.12.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo