



VKF Anerkennung Nr. 31295

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Küchenabluft-Bekleidung PROMATECT-LS

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen Küchenabluftleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (D=1x50mm, RD=530kg/m³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3017/747/13' (12.07.2013), Prüfbericht '2401/174/16' (25.02.2017), Prüfbericht '2401/190/16' (25.02.2017), Klassifizierungsbericht '3701/782/14' (24.04.2018)

Prüfbestimmungen EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.09.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEAJ N° 31295

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit Revêtement d'extraction des cuisines PROMATECT-LS

Description Revêtement de conduits d'extraction des cuisines horizontaux et verticaux, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (E=1x50mm, PS=530kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm). Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.

Utilisation Fixation selon indication du requérant.

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3017/747/13' (12.07.2013), Rapport d'essai '2401/174/16' (25.02.2017), Rapport d'essai '2401/190/16' (25.02.2017), Rapport de classification '3701/782/14' (24.04.2018)

Conditions d'essai EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher