



VKF Anerkennung Nr. 32249

Inhaber /-in

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-AD, OHNE KRAGEN

Beschreibung

Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-AD (D=40mm, RD=490kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm).
Durchdringung ohne Kragen durch Brandabschottung PROMASTOP-CC (D=2x50mm, RD≥140kg/m³, A≤3,75m²).
Ausführung eckig, vierseitig
Abmessung max. 1250mm x 1000mm

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

PAVUS, Prag: PB 'Pr-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: PB 'P 0970/16-530-1' (13.02.2017); PAVUS, Prag: PB 'Pr-13-2.109-En' (20.11.2013), PB 'Pr-13-2.127-En Rev.1' (22.08.2016); ZAG, Ljubljana: PB '686/19-530-1' (19.12.2019); PAVUS, Prag: PB 'Pr-21-2.186-De' (18.04.2022); IBS, Linz: KB '321011304-A, Rev2' (17.05.2022)

Prüfbestimmungen

EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.09.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEA I N° 32249

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

CANAUX DE VENTILATION PROMATECT-AD, SANS COLLIER

Description

Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de recouvrement. Panneaux de protection incendie PROMATECT-AD (E=40mm, PS=490kg/m³), joints vifs recouverts de PROMATECT-H (E=10mm).
Passage sans collier à travers l'obturation coupe-feu PROMASTOP-CC (E=2x50mm, PS≥140kg/m³, S≤3,75m²).
Finition carrée, des quatre côtés
Dimensions max. 1250mm x 1000mm

Utilisation

Fixation selon indication du requérant

Documentation

PAVUS, Prag: RE 'Pr-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: RE 'P 0970/16-530-1' (13.02.2017); PAVUS, Prag: RE 'Pr-13-2.109-En' (20.11.2013), RE 'Pr-13-2.127-En Rev.1' (22.08.2016); ZAG, Ljubljana: RE '686/19-530-1' (19.12.2019); PAVUS, Prag: RE 'Pr-21-2.186-De' (18.04.2022); IBS, Linz: RC '321011304-A, Rev2' (17.05.2022)

Conditions d'essai

EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.09.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher