



VKF Anerkennung Nr. 32338

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Platten

Produkt PROMASWISS-II

Beschreibung Kalziumsilikatplatte zementgebunden; RD=586kg/m³, D=12.7-70mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '220947' (30.05.2022), Prüfbericht '222759' (30.05.2022),
Klassifizierungsbericht '222852' (31.05.2022)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2027

Ausstellungsdatum 07.11.2022

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Reconnaissance AEAJ N° 32338

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

121 - Plaques

Produit

PROMASWISS-II

Description

Plaque en silicate de calcium liés au ciment; PS=586kg/m³, E=12.7-70mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '220947' (30.05.2022), Rapport d'essai '222759' (30.05.2022), Rapport de classification '222852' (31.05.2022)

Conditions d'essai

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.11.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler