



VKF Anerkennung Nr. 40027

Inhaber /-in

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe

801 - Entrauchungsleitungen

Produkt

PROMATECT-AD ENTRAUCHUNGSLEITUNG MULTI

Beschreibung

Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung Multi, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen.
Brandschutzplatten PROMATECT®-AD (40mm, 469.5kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit
PROMATECT®-H (10mm). Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1800mm x 1000mm
Betriebsdruck: -1500 Pa/ + 500 Pa

Anwendung

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier
ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen

IBS, Linz: Klassifizierungsbericht '12121703-KB-Rev1' (12.03.2025); Efectis France,
Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)

Prüfbestimmungen

In Anlehnung an EN 1366-8; EN 12101-7

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90 (v_e-h_o) S1500multi

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2025

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Reconnaissance AEAi N° 40027

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Suisse

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Suisse

Groupe

801 - Conduits de désenfumage

Produit

PROMATECT-AD CONDUIT DE DÉSENFUMAGE MULTI

Description

Conduits de désenfumage Multi horizontaux et verticaux, bord à bord en
plaques PROMATECT®-AD (40mm, 469.5kg/m³) avec bande de recouvrement
PROMATECT®-H (10mm) Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 18000mm x 1000mm,
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation

Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de
performance mentionnés ici.

Documentation

IBS, Linz: Rapport de classification '12121703-KB-Rev1' (12.03.2025); Efectis France,
Mazierès-lès-Metz: Rapport d'essai 'Nr. 10-E-479' (29.09.2010)

Conditions d'essai

sur la Base de la norme EN 1366-8; EN 12101-7

Appréciation

Résistance au feu

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

