



VKF Anerkennung Nr. 40029

Inhaber /-in

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe

801 - Entrauchungsleitungen

Produkt

PROMATECT-L500 ENTRAUCHUNGSLEITUNG MULTL

Beschreibung

Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung Multi, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen.
Brandschutzplatten PROMATECT®-L500 (50mm, 525kg/m³), Stossfugen abgedeckt mit
PROMATECT®-H (10mm). Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. 1800mm x 900mm
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

Anwendung

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier
ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen

Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht '11-H-035' (19.01.2011); IBS, Linz:
Klassifizierungsbericht '317060105-A' (06.09.2018)

Prüfbestimmungen

In Anlehnung an EN 1366-8; EN 12101-7

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 120 (v_e-h_o) S1500multi

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2025

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Reconnaissance AEA I N° 40029

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Suisse

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Suisse

Groupe

801 - Conduits de désenfumage

Produit

PROMATECT-L500 CONDUIT DE DESENFUMAGE MULTI

Description

Conduits de désenfumage Multi horizontaux et verticaux, bord à bord en
Plaques PROMATEC®-AD (50mm, 525.5kg/m³) avec bande de recouvrement
PROMATECT®-H (10mm) Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1850mm x 900mm.
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation

Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de
performance mentionnés ici.

Documentation

Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Rapport d'essai '11-H-035' (19.01.2011); IBS, Linz:
Rapport de classification '317060105-A' (06.09.2018)

Conditions d'essai

sur la Base de la norme EN 1366-8; EN 12101-7

Appréciation

Résistance au feu

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

