



## VKF Anerkennung Nr. 40348

**Inhaber /-in**

Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in****Gruppe**

122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt**

PROMAT-REFLEX

**Beschreibung**

Wärmedämmplatten aus Mineralwolle (MW), einseitig kaschiert mit Alu-Folie, (D=0.03mm),  
D≤50mm, RD=64-160kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '250942' (05.05.2025), Prüfbericht '250943' (05.05.2025),  
Klassifizierungsbericht '251910' (20.05.2025)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Brandverhalten A1

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

**Ausstellungsdatum**

27.02.2026

**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Reconnaissance AEA I N° 40348

**Titulaire**

Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Suisse

**Fabricant****Groupe**

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit**

PROMAT-REFLEX

**Description**

Plaques d'isolation thermique à base de laines minérales (MW), revêtues d'un côté avec une feuille alu (E=0.03mm), E≤50mm, PS=64-160kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '250942' (05.05.2025), Rapport d'essai '250943' (05.05.2025), Rapport de classement '251910' (20.05.2025)

**Conditions d'essai**

EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Appréciation**

Réaction au feu A1

**Durée de validité**

31.12.2031

**Date d'édition**

27.02.2026

**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

